



**aca** S.p.a.

Via Maestri del lavoro d'Italia, n. 81 - 65125 Pescara - tel 085 4176200  
fax 085 4156113 - Sito web: www.aca.pescara.it - P.IVA 01318460688

**DISMISSIONE DI FOSSE IMHOFF MEDIANTE  
REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI A CADUTA E/O  
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E/O IMPIANTI DI  
DEPURAZIONE NEL COMUNE DI TORRE DE' PASSERI**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**OTTOBRE 2022**

**PT-49-001** PROGETTAZIONE STRUTTURALE - TAVOLE

SCALA 1:25 ARMATURA POZZETTI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CESARE

CODICE: 046-017-18-E-00-S1-PT-49-001-14-00-241022

Revisione	Data	Riferimento revisione	Elaborato	Controllato	Approvato
0	10/2022	EMMISSIONE	OCB	ACB	IMB

**SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI**  
ARCHITETTURA E INGEGNERIA  
Viale B. Croce, 147 - 65100 CHIETI SCALO (CH) - Tel. 0871 926000 - Fax 0871 977298  
e-mail: [informazioni@isitalianservizi.it](mailto:informazioni@isitalianservizi.it) - [scienze@isitalianservizi.it](mailto:scienze@isitalianservizi.it)

DIRETTORI TECNICI:  
Arch. Carmine BRANDI Ing. Roberto BRANDI

PROGETTISTI:  
Arch. Carmine BRANDI Ing. Roberto BRANDI

CONSULENTI:  
Responsabile unico del Procedimento

APPROVAZIONI

Questo elaborato non può essere riprodotto né integralmente né in parte senza l'autorizzazione scritta da parte della società. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

**CARATTERISTICHE MATERIALI**

- ACCIAIO: B450C
- CLS: C30/37
- CLASSE DI ESPOSIZIONE: XA1
- CLASSE DI CONSISTENZA: S4 (fluida - da 160 a 200 mm di abbassamento)
- RAPPORTO ACQUA/CEMENTO: <= 0.50
- ADDITIVI: Per gli impasti cementizi è consentito l'uso di additivi conformi alla norma UNI 7101
- COPRIFERRO: 3 cm

