

ALLEGATO A

**Fornitura n° 1 Trasportatore a coclea depuratore Silvi Vallescura**

Località di consegna	Minime caratteristiche tecniche
<p>Silvi Depuratore Loc. Vallescura</p>	<p>Il prodotto sarà reso franco consegna presso l'impianto suddetto e poggiato a terra a cura dell'O.E. aggiudicatario. La posa in opera sarà curata da Aca SpA. La fornitura deve rispondere alle seguenti minime caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tipo elica Senza albero centrale</li> <li>➤ Prodotto da trasportare Fanghi biologici disidratati</li> <li>➤ Lunghezza coclea circa mm 11500</li> <li>➤ Inclinazione d'esercizio 30° MAX</li> <li>➤ Diametro nominale mm 300</li> <li>➤ Esecuzione elica doppia</li> <li>➤ Spessore elica mm 20</li> <li>➤ Passo elica mm 185</li> <li>➤ Truogolo tipo ad U</li> <li>➤ Diametro truogolo mm 310 x 3</li> <li>➤ Copertura superiore bullonata</li> <li>➤ Bocca di carico n°1</li> <li>➤ Bocca di scarico N° 1 assiale</li> <li>➤ Motoriduttore tipo Assi paralleli</li> <li>➤ Motoriduttore posizione a spingere</li> <li>➤ Potenza installata kW 5,5</li> <li>➤ Velocità di rotazione coclea r.p.m. 32</li> <li>➤ Rivestimento antiusura Polizene</li> </ul> <p>Materiali richiesti per la costruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Carpenteria in acciaio inox AISI 304</li> <li>➤ Materiale bulloneria in acciaio A2-50</li> <li>➤ Materiale di costruzione elica in acciaio alta resistenza</li> <li>➤ Piedi di supporto N°3</li> <li>➤ Portata max richiesta di fanghi disidratati 6,5m3/h.</li> </ul>





ACA S.p.A. In House Providing

Il sopralluogo sull'impianto in questione è indispensabile per presa visione dei luoghi dove la coclea sarà installata e la lunghezza di 11500 mm è indicativa poiché dovrà essere tale da garantire lo scarico dei fanghi nel centro del cassone scarrabile installato.

L'importo a base d'asta complessivo dell'appalto è stabilito in € 35.000,00 (trentacinquemila/00) al netto dell'IVA.

Al fine di una corretta valutazione del prodotto offerto, si chiede la fornitura di tutta la documentazione tecnica.

Si indicano:  
RUP, Ing. Bergia  
DEC, PI P. Vitale

Pescara 04/05/2023

Il Resp. Depurazione

Ing. L. Bergia

