



Determinazione n. 325 del 13/07/2022

L'UFFICIO PROPONENTE \_\_\_\_\_

*Firma leggibile*

Pescara, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Dott. Benino Di Monte

Pescara 01/04/22

IL RESPONSABILE  
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO  
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara, 01/07/2022

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:

**1200 - 1300**

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO  
Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara 06/07/2022

IL DIRETTORE GENERALE

Pescara 12/07/2022

NOTE:

DETERMINAZIONE n. 325 del 13/07/2022

OGGETTO: Procedura aperta telematica relativa alla fornitura di SMART METER – dispositivi di misura digitali intelligenti per acqua fredda statici ad ultrasuoni  
CIG 9172754C0D

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E NON AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA (Investimento o Costo d'esercizio)	ESECUTORE	CIG/CUP	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
c.s.			22.03.2022	21.03.2025	1300
PERIODICITA' FATTURAZIO NE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO IMPIANTO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLI NG	IMPORTO AL NETTO DI IVA
semestrale					€ 600.000,00

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Marco Santedicola)

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 in data 02.12.2020 ed in particolare il punto 5) relativo all'attribuzione delle competenze di cui all'art. 20 dello statuto societario.

Richiamata la determina a contrarre n. 175 del 11.04.2022.

Visti i verbali di gara n. 1 del 23.05.2022 e n. 2 del 22.06.2022.

Visto, altresì, in particolare il verbale n. 2 avente valore di provvedimento di esclusione dell'unico concorrente partecipante per mancanza di uno dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti nel bando di gara.

Ravvisata la necessità di approvare i verbali sopra richiamati e procedere all'adozione del provvedimento di non aggiudicazione dell'appalto.



DETERMINA

1. **di considerare** le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** i verbali di gara n. 1 del 23.05.2022 e n. 2 del 22.06.2022;
3. **di non aggiudicare** l'appalto in parola, in quanto l'unico concorrente è stato escluso con verbale n. 2 del 22.06.2022 elevato a rango di provvedimento di esclusione.
4. **di disporre** la comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016;
5. **di informare** l'estensore del provvedimento, l'UGC, le Direzioni Generale, Finanziaria e Tecnica e il Rag, Andrea Di Tomasso.

a.c.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Marco Santedicola

*[Firma]*



VERBALE DI GARA N. 1 IN DATA 23.05.2022

**OGGETTO: FORNITURA DI SMART METER - DISPOSITIVI DI MISURA DIGITALI INTELLIGENTI PER ACQUA FREDDA STATICI AD ULTRASUONI. CIG 9172754C0D**

**PROCEDURA APERTA**

**==00oo00==**

L'anno 2022, il giorno 23 del mese di maggio, alle ore 10.54, nella sede della Stazione Appaltante, sita in Pescara alla Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81, si è riunito, in seduta riservata, il seggio di gara per l'espletamento della procedura di affidamento di cui in oggetto.

Il Seggio di gara è così composto:

Ing. Dino Centorame – Presidente

Dott. Benino Di Monte – Teste

Sig.na Fabiola Collemaggio – Teste e Segretario verbalizzante

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita Piattaforma informatica di gestione della gara, attivata dall'ACA S.p.A. in house providing

**Premesso che:**

con determinazione dirigenziale numero 175 in data 11.04.2022 è stata indetta la gara di appalto mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 4 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., per l'affidamento della fornitura di smart meter - dispositivi di misura digitali intelligenti per acqua fredda statici ad ultrasuoni, CIG 9172754C0D, Importo € 600.000,00 Iva split.

**Dato atto che** i termini di gara fissati nel Bando di gara sono i seguenti:

- **Termine ultimo di ricezione offerte Lunedì 16 Maggio 2022 – ore 20:00;**
- **Inizio operazioni di gara - Mercoledì 18 Maggio 2022 – ore 09:00.**

Il Presidente nella seduta del 23.05.2022, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di credenziali, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risulta pervenuto ed acquisito al sistema un plico virtuale trasmesso dall'Operatore Economico Information Development and Automation S.r.l., IDEA S.r.l., con sede in Via Del Concilio, 17 – 20851 LISSONE (MB), Cod. Fisc. 11701910157 P.IVA 02826430965.

Il Presidente, procede all'apertura della busta virtuale pervenuta contenente la documentazione amministrativa dell'unico concorrente, nella quale il Presidente del seggio rileva la completezza



della documentazione amministrativa prodotta, e, altresì propone di chiedere all'Operatore Economico di chiarire il requisito dell'accreditamento UNI-CEI-EN-ISO/IEC 17025. I lavori cessano alle ore 11.45.

Letto, sottoscritto e confermato come di seguito:



ACA S.p.A. in House Providing

## A.C.A. Spa in house providing

VERBALE DI GARA N. 2 IN DATA 22.06.2022

CIG 9172754C0D

**OGGETTO:** FORNITURA DI SMART METER – DISPOSITIVI DI MISURA DIGITALI INTELLIGENTI PER ACQUA FREDDA STATICI AD ULTRASUONI

L'anno 2022, il giorno 22, del mese di giugno, alle ore 11:06, presso gli uffici di A.C.A. Spa in house providing, siti in Pescara alla Via Maestri del Lavori d'Italia 81, si è riunito, in seduta riservata, il seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

**Il Seggio di gara è così composto:**

**PRESIDENTE:** Ing. Dino Centorame

**TESTE:** Dott. Benino Di Monte


**TESTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE:** Dott. Antonio Croce

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare, attivata dall' A.C.A. Spa in house providing. Richiamato il verbale n. 1 del 23.05.2022, Il Presidente del seggio procede all'apertura della busta telematica trasmessa dall'operatore economico IDEA SRL, valuta la stessa pervenuta e la ritiene non idonea, in quanto il concorrente non ha dato dimostrazione di possedere la certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17025 richiesta nel bando di gara.

Il teste Dott. Benino Di Monte firma il presente verbale anche in qualità di RUP della fase di affidamento, elevando il presente verbale al rango di provvedimento di esclusione dell'unico operatore economico partecipante alla procedura di gara.

Esaurite le procedure di gara, il Presidente del Seggio, alle ore 11:16 dichiara sciolta la seduta e propone la non aggiudicazione dell'appalto.

Letto, confermato e sottoscritto.



TRASMESSA MEZZO PIATTAFORMA

Portale Gare - A.C.A. Spa in house providing: <https://acapescara.garetelematiche.info>



Spett.le

A.C.A. Spa in house providing  
Via Maestri del Lavori d'Italia 81 - Pescara (PE)  
Tel. 085 41781  
Fax. 085 4156113

c.a. Presidente del Seggio di gara  
*Ing. Dino Centorame*

OGGETTO: Soccorso Istruttoria - FORNITURA DI SMART METER – DISPOSITIVI DI MISURA DIGITALI INTELLIGENTI PER ACQUA FREDDA STATICI AD ULTRASUONI  
Scadenza: 09/06/2022 13:00

In risposta alla vs richiesta di chiarimento: *"Dalla documentazione amministrativa non emerge chiaramente il possesso del requisito relativo all'accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025"*.

Precisiamo quanto di seguito:

La UNI CEI EN ISO/IEC 17025 è una norma che definisce i *"Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura"*.


Né Axioma Metering, produttore dello Smart Meter W1, né IDEA Srl, che ha presentato offerta del suddetto prodotto per la gara in oggetto quale distributore esclusivo per l'Italia, hanno all'interno delle proprie strutture un laboratorio certificato, ma si avvalgono del servizio di un laboratorio terzo ed indipendente accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Nello specifico, Axioma Metering si avvale del laboratorio Heat Equipment Research and Testing Laboratory of Lithuanian Energy Institute certificato UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Si osservi che l'assenza di un laboratorio certificato interno (requisito peraltro non necessario per la produzione e/o distribuzione di Smart Metering) sostituito dall'utilizzo di una terza parte indipendente certificata, garantisce una imparziale valutazione del prodotto a vantaggio di maggiore sicurezza per la Stazione Appaltante contro vizi di "autocertificazioni".

Restiamo a vs disposizione per ogni eventuale richiesta di integrazione e/o chiarimenti in merito.

Novate Milanese, 06/06/2022



Distinti saluti

Firmato digitalmente da: Pasquale Talento  
Data: 06/06/2022 11:44:01

  
**IDEA SRL**  
Information Development and Automation  
Talento Pasquale  
Presidente