



A.C.A. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING

Sede: Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 - 65125 - PESCARA (PE)
www.aca.pescara.it - pec: aca.ufficiogare@pec.it
Tel. +39.085.4178200 - Fax +39.085.4156113

VERBALE DI GARA N. 5 IN DATA 31.01.2025

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Valutazione Offerta Tecnica

SEDUTA RISERVATA

PROCEDURA DI GARA

Oggetto	ID 635 - FORNITURA DI POLIAMMINA
Importo di gara	€ 693.220,00

LOTTO N. 1 e LOTTO 2

Oggetto	ID 635 - FORNITURA DI POLIAMMINA
CIG 1	B2E907A849
CIG 2	B2E907B91C
Importo di gara	€ 345.920,00
Importo di gara	€ 347.300,00
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Modalità	TELEMATICA

L'anno 2025, il giorno 31 gennaio, alle ore 10.35, si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con determina n. 507 in data 18.11.2024 composta come di seguito:

- Ing. Lucia Rita Rosa Bergia - Presidente
- Ing. Roberto D'Andrea - Commissario
- Per. Ind. Paolo Vitale - Commissario

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono assunte dal Dott. Benino Di Monte, individuato con il medesimo provvedimento di nomina della commissione di cui sopra.



Benino Di Monte



Il Presidente della commissione giudicatrice, richiamati i verbali delle sedute precedenti e precisamente il n. 1 in data 22.10.2024 (lotto 1 e lotto 2), il n. 2 (lotto 1) e n. 3 (lotto 2) entrambi in data 20.12.2024, il n. 4 in data 22.01.2025, relazione in merito alle prove tecnologiche di cui all'art. 4 del capitolato speciale d'appalto e consegna il relativo verbale delle prove medesime da cui si evince il punteggio attribuito all'unico operatore partecipante come di seguito:

AQUAPROX ITALIA SRL	70
----------------------------	----

Alle ore 10.46 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata.

Letto, confermato e sottoscritto.



[Handwritten signature in blue ink]
[Handwritten signature in black ink]
[Handwritten signature in black ink]
[Handwritten signature in black ink]

[Redacted signature area]

Art.4
Prove tecnologiche

Le ditte che avranno superato la fase di ammissione alla gara verranno ammesse alle prove di chiariflocculazione.

L'efficienza di chiariflocculazione verrà valutata con prove comparative tra i prodotti presentati (Art.9) presso il laboratorio chimico presente sull'Impianto di Depurazione in Via Tamigi - Montesilvano, sul Mixed Liquor (MLSS) contenuto nella Vasca di Ossidazione n. 3 da mc 1450 del medesimo Depuratore mediante l'uso di apposite apparecchiature tramite il cosiddetto "Jar Test". L'efficienza è valutata in altezza di chiarificato (indicato con H) dopo 10 min. dal termine della prova di Jar Test indicata in allegato.

I risultati di tale valutazione daranno luogo ad un'unica graduatoria tecnica che sarà utilizzata per l'aggiudicazione delle forniture di cui ai Lotti 1 e 2, secondo i criteri indicati nel successivo articolo 5.

Art. 5
Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio previsto dall'art. 138 del D.Lgs n. 36/2023 ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per l'aggiudicazione della fornitura verrà fatta, per ciascun prodotto presentato, una valutazione che terrà conto per il 30% dal prezzo offerto, e per il 70% dalle caratteristiche di qualità, secondo il criterio di seguito esposto.

$$Pe = \frac{\text{Prezzo più basso}}{\text{Prezzo offerta}} \times 30 + \frac{H}{H \text{ max}} \times 70$$

Per la Parte tecnica verrà attribuito, come parametro di valutazione, su base 100, un punteggio così determinato: altezza di chiarificato (H), dopo 10 min. al dosaggio di 10 ppm.

La graduatoria verrà formulata dal punteggio più alto in giù.

Operatore Economico: AQUAPROX

Risultato prove = 60 mm

Il Commissario
Ing. R. D'Andrea



Il Commissario
Per. Ind. P. Vitale



Il Presidente
Ing. L. Bergia



